

VIA PEC

Spettabile

COMUNE DI MAGNAGO

Settore Ambiente e Territorio

info@pec.comune.magnago.mi.it

e p.c.

DUERETI S.R.L.

duereti@pec.duereti.it

OGGETTO: CDS – Pratica FRPS446493 – Convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art 14-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e art. 8, comma 8 del D.Lgs. n. 190/2024 – Procedimento di P.A.S. (procedura abilitativa semplificata) relativa al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1.310,40 kW e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Magnago (MI).

Proponente: Argosolar01 S.r.l.

Comune: Magnago (MI)

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. n. 0013962 del 28.10.2025 (ns. prot. TERNA/A20250130027 del 31.10.2025) di pari oggetto della presente, Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate:

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MW;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MW.

Con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società Distributrice cui Vi rimandiamo per l'ottenimento dei necessari pareri.



Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che:

- tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei nuovi impianti nella predetta fascia;
- i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca